РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

Приморский край
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, Тел: 222-89-68, 222-81-92, E-mail:ggtn49@tugen.vladivostok.ru

г. Уссурийск
(место составления акта)

« 19 » июля 20 17 г.
(дата составления акта)

12-00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ А-А74-499

По адресу/адресам: *692519, Приморский край, г. Уссурийск, Чичерина, 77 А.*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения № Р-А74-499 от 28.06.2017г. и.о. заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Буримской С.Ю.*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена *плановая, выездная* проверка
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)

в отношении: *муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (далее МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа).*
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
"__" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *8 дней/20 часов*
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Дальневосточным управлением Ростехнадзора*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа Самодурова Марина Евгеньевна
10.07.2017, 11-00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

_____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: *Кузнецов Григорий Алексеевич, главный государственный инспектор*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа Самодурова Марина Евгеньевна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п\п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа, лица, допустившие нарушения	Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	*Не представлены списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров*	*п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, далее ПТЭЭП*	*Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»*
2.	*Не представлены списки работников,*	*п. 1.8.2. ПТЭЭП*	*Щербицкий А. В., главный инженер ООО*

	допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего		
3.	В журнале учета электрооборудования, отсутствуют данные основного электрооборудования с указанием их технических характеристик	п. 1.8.2 ПТЭЭП	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»
4.	В оперативный журнал не вносятся записи о работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п.8.5. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, далее ПОТ	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»
5.	Монтаж и установка электроводонагревателей производится без согласованной проектно-технической документации	П.1.3.2. ПТЭЭП	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»
6.	Не в полном объеме представлены протоколы испытания электрооборудования	П.3.6.1. ПТЭЭП	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»
7.	Место хранения средств защиты от поражения электротоком не соответствует установленным требованиям	Гл. 1.3. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее ИПИСЗ	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»
8.	ВЩР-2нет надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование	п.2.2.20 ПТЭЭП	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»
9.	В пищеблоке, водонагреватель подключен без УЗО	п.7.1.72. Правил устройства электроустановок, далее ПУЭ	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»
10.	Не выполнена металлосвязь в 4-ой группе между металлическими мойками, поддонами и контуром заземления	П. 1.7.83 ПУЭ	Щербицкий А. В., главный инженер ООО «ПримМонтажСервис»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлено*

выявлены факты невыполнения предписани органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выявлено*

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

№3 Главный государственный инспектор Дальневосточного управления Ростехнадзора
Фамилия, подпись

Кузнецов Г. А.

(подпись проверяющего)

Самодурова М. Е.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. *Выписка из приказа управления образования и молодежной политики Администрации Уссурийского городского округа № 68 от 01.11.2008 года о приеме на работу заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа Самодурову Марину Евгеньевну;*
2. *Договор № б/н от 01.14.2017 на техническое обслуживание и эксплуатацию электрических сетей и электрооборудования между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского» и ООО «ПримМонтажСервис»;*
3. *Приказ ООО «ПримМонтажСервис» № 13П от 23.05.2017 о назначении главного инженера Щербицкого А. В. ответственным за электрохозяйство МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа;*
4. *Акт № б/н от 07.03.2008 разграничения эксплуатационной принадлежности сторон.*

Подписи лиц, проводивших проверку:

№3 Главный государственный инспектор Дальневосточного управления Ростехнадзора
Фамилия, подпись

Кузнецов Г.А.

Дата

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила: *Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа Самодурова Марина Евгеньевна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"*19*" *июля* 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)